



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области**

650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 E-mail: [ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Предписание № 1581-ТО  
должностного лица об устранении нарушений санитарно-  
эпидемиологического законодательства**

г. Кемерово

«30» сентября 2016г.

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – ведущий специалист – эксперт территориального отдела в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах Штер Наталья Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «30» сентября 2016г. № 213) в отношении:

Наименование предприятия муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мозжухинская основная общеобразовательная школа" Кемеровского муниципального района.

Юридический адрес: 650516, Кемеровская область, Кемеровский район, д. Мозжуха, пер. Школьный, 8а

Фактический адрес: 650516, Кемеровская область, Кемеровский район, д. Мозжуха, пер. Школьный, 8а

ОГРН 1034234000624      ИНН 4234007270

**УСТАНОВИЛ:**

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства в **муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Мозжухинская основная общеобразовательная школа" Кемеровского муниципального района** выявлены нарушения санитарного законодательства - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99. № 52-ФЗ ст. 28 п. 1; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

**устранить** выявленные нарушения в срок до «01» февраля 2018г.:

---

#### **Школа.**

1. Обеспечить в кабинетах физики-химии, русского языка и литературы, ИЗО отделку стен материалами, допускающими проведение влажной уборки (убрать бумажные обои) согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.28.
2. Обеспечить в кабинете физики-химии подиум и демонстрационный стол согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.8.
3. Обеспечить раковину в лаборантской при кабинете физики-химии согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.27.
4. Обеспечить уровень искусственного освещения в кабинетах 2 класса, 4 класса, физики-химии, русского языка и литературы № 16, информатики, немецкого языка, спортивном зале, процедурном и медицинском кабинетах согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 7.2.1., п. 7.2.4., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», **(представить протокол лабораторных испытаний)**.
5. Обеспечить в кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ стульями, регулируемые по высоте согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.9. и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» п. 9.6.
6. Обеспечить в кабинете информатики 6 рабочих мест одноместными столами, предназначенными для работы с ПЭВМ согласно требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п. 11.1., СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.9.
7. Обеспечить учащихся 2 и 1 классов мебелью в соответствии с ростом согласно требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.1.

---

#### **Дошкольная группа.**

8. Обеспечить ограждение территории со стороны групповых площадок дошкольной группы согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.1.
9. Обеспечить отделение групповых площадок младшей и старшей группы друг от друга зелеными насаждениями согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 3.1.
10. Оборудовать вход в здание для дошкольной группы тамбуром согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.8.
11. Обеспечить при формировании новой группы площадь на одного ребенка в групповых не менее 2м<sup>2</sup> согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.9.



12. Обеспечить уровень искусственного освещения в приемных обеих групп согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 7.1., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», (представить протокол лабораторных испытаний).
13. Обеспечить подбор мебели для детей с учетом антропометрических показателей и списочным составом детей согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.6. (таблица 1).
14. Обеспечить в старшей группе количество индивидуальных кабинок для верхней одежды не менее списочному составу детей согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.2.

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мозжухинская основная общеобразовательная школа" Кемеровского муниципального района.

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить до 01.02.2018г.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Роспотребнадзора в г. Березовском,  
г. Топки, Кемеровском  
и Топкинском районах

Штер Наталья Алексеевна

Расписка в получении предписания:

Предписание от «30» сентября 2016г. № 1581-ТО получил «30» сентября 2016г.

Подпись законного представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Директор МБОУ  
«Мозжухинская ООШ»  
Трофимов А.Б.

(подпись)

Предписание выслано по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_